



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования  
Оренбургской области.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соблюдении на объекте соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности

«25» ноября 2008 г.

№ 174.

ОГПН по г. Орску «14» ноября 2008 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 113» г. Орска.

расположенного по адресу: 462432, Оренбургская обл., г. Орск, Орский проспект, 33 «А».  
по заявлению соискателя в лице: Заведующей Акимовой Н.П.  
на право получения лицензии: Образовательная деятельность по образовательным программам.

**В ходе обследования выявлено:**

1. Здание двухэтажное, отдельно стоящее, сложной планировки. Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша плоская, кровля мягкая (рубероид), II-ой степени огнестойкости. Подвальный этаж не сообщается с общими лестничными клетками. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1. Высота здания - 6,45 м., общая площадь заявленных помещений - 2321,1 м<sup>2</sup>. и подвальный этаж - 1207,5 м<sup>2</sup>. Собственность - Муниципальная.
2. Отопление местное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами дневного света, частично от светильников с лампами накаливания. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты. Технический отчет № 159/1-3 от 30.06.2008 г. в наличии. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. ЭТЛ ООО «Специализированный центр горного и технологического оборудования». Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 051, действителен до 19.12.2008 г. и № 176, действительно до 27.06.2011 г. Аппараты защиты типа АЕ 2056, ПН-2, А 3163, А 3161, А 3716, соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения электроэнергии (УЗО) отсутствует.
4. Наибольшее количество педагогического и обслуживающего персонала - 45 человек, рассчитано на 220 детей.
5. Дверь складского помещения не противопожарная 2-го типа.
6. Для целей эвакуации людей при пожаре с первого этажа предусмотрено одиннадцать эвакуационных выходов, непосредственно наружу. Со второго этажа предусмотрено три эвакуационных выходов в общие лестничные клетки и семь эвакуационных выходов на наружную лестницу 3-го типа. Расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода составляет - 8,3 м., требуемая по нормам - 20,0 м. Ширина эвакуационных путей составляет - 1,25 м., требуемая по нормам - 1,2 м. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Соответствует противопожарным нормам и правилам.

7. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОП-10 – 7 шт., ОП-5 – 3 шт., ОУ-3 -1 шт.
8. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует. В соответствии с «Муниципальной программой по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений на 2007 – 2010 г.г.» (утвержденные Постановлением Орского городского Совета депутатов № 9-122 от 26.04.2006 г.), монтаж будет проведен в 2009 г.
9. Внутренний противопожарный водопровод в наличие. Пожарные краны в количестве 5 шт., укомплектованы стволами, рукавами согласно норм положенности. Протокол испытаний в наличие. Испытания проводились 27.05.2008 г. силами сотрудников МДОУ.
10. Для целей наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант на расстоянии 35 м. от здания. Напор сети – 20,0 м. вод. ст., расход воды – 17,0 л/с. Протокол испытаний от 19.11.2008 г. в наличие. Испытания проводились 10 ПЧ 5 ОГПС г. Орска. Проезды и подъезды к водоисточникам свободны.
11. Приказом от 07.07.2007 г. назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа. Пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску и ОК ВЗ 26.06.2007 г.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - Детский сад № 113» г. Орска, расположенного по адресу: 462432, Оренбургская обл., г. Орск, Орский проспект, 33 «А», **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шестимесяцев с момента его подписания.*

**Начальник отдела ГПН  
по г. Орску**



**О.А. Витушкин**

Исп. Ханов Э.А.  
тел. 23-53-44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575844

Владелец Горелова Татьяна Александровна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023